

启东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

2016年第三季度	检测日期	8. 22		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	8.4	4.66	11.4	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	263	247	252	/	/
	氯化氢	60	18	11.9	21.8	/	/
	一氧化碳	100	53	88	74	/	/
	氟化氢	/	0.88	0.51	0.16	/	/
2016年第四季度	检测日期	11. 18		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	烟尘	30	13.4	2.59	4.19	/	/
	二氧化硫	100	ND	ND	ND	/	/
	氮氧化物	300	194	204	204	/	/
	氯化氢	60	11.7	14.1	39.3	/	/
	一氧化碳	100	4	12	27	/	/
	氟化氢	/	0.81	0.43	0.51	/	/

启东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

2016年7月	检测日期	7. 30		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0076	ND	0.005	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0394	ND	0.0167	/	/
	铅及其化合物	1	0.62	0.04	0.26	/	/
2016年8月	检测日期	8. 22		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0082	0.0056	0.0085	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0641	0.0116	0.0033	/	/
	铅及其化合物	1	0.69	0.27	0.09	/	/
2016年9月	检测日期	9. 27		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0051	0.0046	0.0066	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.0213	0.0101	0.0078	/	/
	铅及其化合物	1	0.21	0.12	0.07	/	/
2016年10月	检测日期	10. 31		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0074	0.0045	0.0052	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.018	0.00103	0.0162	/	/
	铅及其化合物	1	0.265	0.02	0.464	/	/
2016年11月	检测日期	11. 18		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0039	0.0035	0.0033	/	/
	镉及其化合物	0.1	0.00816	0.00146	0.0144	/	/
	铅及其化合物	1	0.059	0.02	0.229	/	/
2016年12月	检测日期	12. 16		检测单位	苏州华测		
	检测项目	标准 (mg/m ³)	1#	2#	3#	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	0.0052	0.0026	ND	/	/
	镉及其化合物	0.1	ND	ND	ND	/	/
	铅及其化合物	1	0.295	0.013	ND	/	/

启东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

2016年第三季度	检测日期	8.22	检测单位	苏州华测
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	PH	6-9		7.78
	悬浮物	400		17
	COD	500		115
	氨氮	---		13.4
	总氮	---		87.2
	总磷	---		0.94
	石油类	20		0.56
2016年第四季度	检测日期	11.19	检测单位	苏州华测
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）
	PH	6-9		7.25
	悬浮物	400		16
	COD	500		45.2
	氨氮	---		2.76
	总氮	---		18
	总磷	---		1.15
	石油类	20		0.22

启东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

2016年第三季度	检测日期	8.22	检测单位	苏州华测
	检测项目	标准（除注明外，		检测结果（除注明外，单位
	含水率（%）	30		21.6
	汞	0.05		0.0004
	铜	40		ND
	锌	100		0.088
	铅	0.25		0.12
	镉	0.15		0.004
	铍	0.02		ND
	钡	25		2.12
	镍	0.5		ND
	砷	0.3		0.0018
	硒	0.1		0.0386
	六价铬	1.5		ND
	总铬	4.5		0.02
2016年第四季度	检测日期	11.19	检测单位	苏州华测
	检测项目	标准（除注明外，		检测结果（除注明外，单位
	含水率（%）	30		20
	汞	0.05		ND
	铜	40		ND
	锌	100		0.094
	铅	0.25		ND
	镉	0.15		ND
	铍	0.02		ND
	钡	25		0.364
	镍	0.5		ND
	砷	0.3		0.0013
	硒	0.1		0.0651
	六价铬	1.5		ND
	总铬	4.5		ND

启东天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

2016年7月	检测日期	7.30	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1#	2#	3#	4#	5#	
2016年8月	检测日期	8.22	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	2.02	1.32	1.33	/	/	
2016年9月	检测日期	9.27	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	2.96	2.51	2.88	/	/	
2016年10月	检测日期	10.31	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1.61	2.55	2.88	/	/	
2016年11月	检测日期	11.19	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	2	1.98	1.3	/	/	
2016年12月	检测日期	12.17	检测单位	苏州华测				
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)					
	热灼减率	5	1.52	1.81	1.19	/	/	

启东天楹环保能源有限公司烟气二噁英检测数据汇总

2016年 下半年	检测日期	11.15	检测单位	中科院上海高等研究院				
	检测项目	标准 (ng-TEQ/m ³)	检测结果 (ng-TEQ/m ³)					
	烟气二噁英	0.1	1#	2#	3#	4#	5#	
			0.087	0.021	0.057	/	/	
0.036			0.037	0.034	/	/		
			0.038	0.041	0.04	/	/	